

Akce: „Vrbice - retenční nádrž“

- doplňující informace č.2

Vážení,

tímto vám zasiláme dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce.

1. Dotaz:

Dobrý den , měl bych ještě dotaz k rostlinám a stromům :

- Není uvedena velikost , mulčování , kůly , ochrana proti okusu.

Odpověď:

Stromy:

Výška stromů do 2,0 m (stromy s balem). K mulčování bude použita mulčovací kůra (25 l/ks), fixace pomocí 3 ks kůlů délky 1,5 metru, ochranou proti okusu bude plastový tubus – viz příloha

Keře:

Ke každému keři (celkem 26 ks) bude použita mulčovací kůra – 30 l/ks

Výše uvedené není úpravou zadávacích podmínek (dle §40 odst. (3) ZVZ), a tudíž nebude lhůta pro podání nabídek prodloužena.

V Břeclavi dne 4.4.2014
vypracoval: Jakub Luňák